



INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s.
763 02 ZLÍN – ČESKÁ REPUBLIKA

OSVĚDČENÍ

č. 14 032

Certifikační orgán ITC
potvrzuje, že výrobek

ANTIKON CK-SH - antikoroziční nátěr

vyráběný firmou

CEKOM Hranice spol. s r.o. , Bělotínská cesta, 753 01 Hranice

splňuje požadavky § 3 odst. 2 Vyhlášky MZ ČR č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody a Vyhlášky MZ ČR č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, v platném znění následovně:

ANTIKON CK-SH je možno použít pro přímý styk s pitnou vodou při poměru 1:8; tj. pro poměr 100 cm² plochy upravené pomocí ANTIKON CK-SH : 800 cm³ objemu pitné vody (musí být vyjádřeno v cm) je zajištěna zdravotní a hygienická nezávadnost dle § 3 odst. 2 Vyhlášky MZ ČR č. 409/2005 Sb. a Vyhlášky MZ ČR č. 252/2004 Sb., v platném znění.

Osvědčení je vydáno na základě dokumentů ITC:

Závěrečný protokol č. **313500545/2014** ze dne 19.9.2014

Toto osvědčení má platnost do: 30. 9. 2017

Vydáno ve Zlíně 19. 9. 2014



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'RNDr. Radomír Čevelík'.

RNDr. Radomír Čevelík
místopředseda představenstva